

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.10Ю64.В.01083

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018938

Общество с ограниченной ответственностью «Двери-Маркет», ОГРН: 1135020002369, Место нахождения: 141662, Россия, Московская область, Клинский район, д. Борозда, д.40. Телефон: (495) 220-22-88. Факс: (495) 220-22-88. Адрес электронной почты: info@dvery.ru. Фактический адрес производства: 141662, Россия, Московская область, Клинский район, д. Борозда, д.40. Телефон: (495) 220-22-88. Факс: (495) 220-22-88. Адрес электронной почты: info@dvery.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Двери-Маркет», Место нахождения: 141662, Россия, Московская область, Клинский район, д. Борозда, д.40. Телефон: (495) 220-22-88. Факс: (495) 220-22-88. Адрес электронной почты: info@dvery.ru. Фактический адрес производства: 141662, Россия, Московская область, Клинский район, д. Борозда, д.40. Телефон: (495) 220-22-88. Факс: (495) 220-22-88. Адрес электронной почты: info@dvery.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10Ю64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые однопольные глухие типа ДМП1-EIS60 и с остеклением до 25% типа ДМП(О)-EIS60 (высота от 1100мм до 2450мм, ширина от 450мм до 1150мм) и двухпольные глухие типа ДМП2-EIS60 и с остеклением до 25% типа ДМП(О)-2 (высота от 1100мм до 2500мм, ширина от 1000мм до 2150мм), изготовленные по ТУ 5262-001-23491584-2016 с облицовкой полотна двери с каждой стороны плитой МДФ и без облицовки, с порогом (стекло многослойное пожаростойкое марки Бранд Гласс ПАРАФЛАМ толщиной 28 мм, по ТУ 5924-001-61067415-09, пр-во ООО «Бранд Гласс»). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Предел огнестойкости EIS 60 по ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ Р 53303-2009.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний: №№ 2/К1917-ФЗ, 2/К1918-ФЗ, 2/К1919-ФЗ, 2/К1920-ФЗ, 2/К1921-ФЗ, 2/К1922-ФЗ, 2/К1923-ФЗ, 2/К1924-ФЗ от 14.09.2017г. Испытательный центр «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8091-АО от 23.08.2017г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ 64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.09.2017 по 13.09.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

Г.С. Габриэлян